



ZD/I/HJ-BG03

委托编号: (WD)HJ2016-B084

第 5 页 / 共 5 页

四、检测结果 (见表 2)

表 2 (单位 mg/L pH 值除外)

序号	检测项目	检测结果		标准限值
		车间排水口	废水排放口	
1	六价铬	<0.004	—	0.1
2	总铬	<0.03	—	0.5
3	镉	<0.001	—	0.01
4	汞	<0.00001	—	0.005
5	铅	<0.01	—	0.1
6	镍*	<0.05	—	0.5
7	银	<0.03	—	0.1
8	pH 值	—	7.01	6-9
9	悬浮物	—	6.3	30
10	化学需氧量	—	43.6	80
11	氨氮	—	7.28	15
12	石油类	—	0.37	2.0
13	总氮	—	11.2	20
14	总磷	—	0.223	1.0
15	铁	—	<0.03	2.0
16	铜	—	0.126	0.5
17	锌	—	<0.05	1.0
18	氟化物	—	0.032	10
19	总氰化物	—	<0.004	0.2
20	铝	—	<0.1	2.0
结论	依据《电镀水污染物排放标准》(DB 44/1597-2015) 标准, 经检测, 该企业所测项目结果均符合标准限值的要求。			

*注: 镍取水于镍预处理排口

2016 年 12 月 12 日

检测报告专用章